Dirk Rosenbaum

Dirk Rosenbaum · Schonebeck 72 · 48329 Havixbeck

Ratsmitglied
Gemeinderat Havixbeck

Protokollerklärung
zur Ratssitzung am 07.12.2017

Havixbeck, 07.12.2017

Protokollerklärung zu TOP 20 der Ratssitzung am 07.12.2017, Vorlage 107/2017 Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Havixbeck

Ich bin nicht mit allen Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans einverstanden. Insbesondere bei der Löschwasserversorgung auf dem Löschgruppenfahrzeug der Löscheinheit Hohenholte sehe ich einen höheren Bedarf als der Brandschutzbedarfsplan dieses vorsieht und halte die vorhandenen 600 ltr sowie die vorgesehenen 1000 ltr für nicht mehr zeitgemäß.

Des Weiteren ist der Brandschutzbedarfsplan im Hinblick auf die definierten Schutzziele im Bereich „Stift Tilbeck" fehlerhaft.
Der Brandschutzbedarfsplan stellt fest, dass die Schutzziele in diesem Bereich regelmäßig nicht eingehalten werden, zieht jedoch (ausser vorbeugendem Brandschutz) keine Konsequenzen hieraus.
Hier könnte im Schadenfall sogar ein Organisationsverschulden vorliegen.

Aus meiner Sicht ist der Brandschutzbedarfsplan ohne Not beschlossen worden und hätte vorher der fachlichen Prüfung durch den Kreis Coesfeld und/oder der Bezirksregierung Münster zugeleitet werden können.

Ich weise daher eine Verantwortung für etwaige Schadenfälle, die auf eine zu geringe Löschwassermenge und auf Fehler in der Schutzzieldefinition zurückzuführen sind, zurück.

Havixbeck 07.12.2018

Folgende Ratsmitglieder schließen sich der Protokollerklärung an:
jeweils Name/Unterschrift

Thorsten Webering
Thomas WARDENGA
HERIBERT OVERS

Schonebeck 72
48329 Havixbeck

Telefon 02533- 9355168 p
Telefon 02533- 919718-11 d
Telefax 02533-91971899

dirk.rosenbaum@cdu-havixbeck.de
www.cdu-havixbeck.de