

Von: Neumann, Anja [<mailto:Neumann.Anja@eglv.de>]

Gesendet: Dienstag, 9. März 2021 14:43

An: Röttger, Michael <Roettger@Gemeinde.Havixbeck.de>

Cc: Peschke, Guido <Peschke.Guido@eglv.de>

Betreff: Ablaufwerte KLA Havixbeck

Sehr geehrter Röttger,

wie letzte Woche telefonisch gewünscht übersende ich Ihnen anbei die mittleren, minimalen und maximalen Ablaufkonzentrationen der KLA Havixbeck aus dem Jahr 2020 zusammen mit den Überwachungswerten gemäß Erlaubnisbescheid.

Ablaufkonzentrationen KLA Havixbeck 2020

| Parameter | Anzahl | Einheit | Überwachungswert (Erlaubnis) | Istwerte: Mittelwert | Min | Max |
|-------------------------------|---------------|----------------|---|-----------------------------|------------|------------|
| CSB-2h Ablaufkonzentration | 53 | mg/l | 40,0 | 23,1 | 14,0 | 34,0 |
| | | | | | | |
| Pges-2h Ablaufkonzentration | 53 | mg/l | 1,0 | 0,20 | 0,08 | 0,70 |
| | | | | | | |
| NH4N-2h Ablaufkonzentration | 53 | mg/l | 5,0 | 0,36 | 0,09 | 1,01 |
| | | | | | | |
| Nanorg-2h Ablaufkonzentration | 53 | mg/l | 18,0 | 3,33 | 1,25 | 6,69 |
| | | | | | | |

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Neumann

Geschäftsbereich Mitglieder und Recht

Betreuung kommunaler und infrastruktureller Mitglieder

EMSCHERGENOSSENSCHAFT/LIPPEVERBAND

Kronprinzenstr. 24
45128 Essen

Telefon +49 (201) 104-2354
Telefax +49 (201) 104-2801
neumann.anja@eglv.de
www.eglv.de

in der Regel erreichbar dienstags bis freitags