

<b>Freibad Havixbeck, Sanierung Schwimmerbecken</b>		
<b>2. Sitzung Beirat Freibad Havixbeck</b>		
<b>Protokoll/Aktenvermerk B02</b>		<b>310265c04</b>
<b>Inhalt</b>	<b>Besprechung und Diskussion der Entwurfsplanung, Vorabstimmung</b>	
<b>Ort/Datum</b>	Freibad Havixbeck, 07.06.2021, 18.10 – 20.15 Uhr	
<b>Teilnehmer:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herr Bleister, Förderverein Freibad Havixbeck e.V.</li> <li>- Herr Mucks, Freibad Havixbeck</li> <li>- Frau Tillmann, Freibad Havixbeck</li> <li>- Herr Brockhausen, DLRG</li> <li>- Frau Humpohl, Förderverein Freibad Havixbeck e.V.</li> <li>- Herr Hömann, Förderverein Freibad Havixbeck e.V</li> <li>- Herr Scholz, FDP</li> <li>- Herr Thewes, CDU</li> <li>- Herr Wientges, Gemeinde Havixbeck, Fachbereich III (Gesprächsleitung)</li> <li>- Frau Witthake, Gemeinde Havixbeck, Fachbereich III</li> <li>- Herr Blau, Planungsbüro Antec</li> <li>- Herr Rehfus, Planungsbüro Antec (Protokoll)</li> </ul>	
<b>Verteiler:</b>	Teilnehmer	

<b>Nummer</b>	<b>Besprechungspunkt</b>	<b>todo</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>		
1.B02	<p><b>Einladung, Besprechungsgrundlagen</b></p> <p>Die Einladung zur 2. Sitzung des Beirats erfolgte am 12.05.2021 durch Frau Witthake. Zur Vorbereitung wurden folgende Unterlagen versandt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 310265p08 Abschlussbericht Entwurfsplanung Teil2 11.05.2021</li> <li>▪ Plan1 Edelstahlbecken und Wassertiefen</li> <li>▪ Plan2 Rohrleitungsplan</li> <li>▪ Plan3 Schnitt durch Becken</li> <li>▪ Plan4 Freianlagen</li> </ul> <p>Herr Wientges eröffnet die 2. Beiratssitzung und erläutert, dass Gegenstand der heutigen Sitzung die Außengestaltung sei, sowie die Themen Sprungturm und Kletterwand.</p> <p>Herr Blau stellt den Sachstand der Planung für die geförderten Teilbereiche 1 und 4 vor und erläutert die geplante Außengestaltung.</p>	Info
<b>Bericht zur Außengestaltung</b>		
2.B02	<p><b>Gestaltung des Bereichs zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken</b></p> <p>Die vorgesehene Gestaltung des Bereichs zwischen Nichtschwimmerbecken und Schwimmerbecken mit einer Hecke und Sitznischen mit Bänken findet allgemeine Zustimmung und wird als ansprechend empfunden.</p> <p>Seitens des DLRG werden in Bezug auf die Breite der Rettungswege Bedenken geäußert. Herr Blau erläutert, dass laut KOK eine Breite von 2,50 m einzuhalten ist, die bei der vorgeschlagenen Gestaltung mit 2,80 m Breite eingehalten wird</p>	Info

	<p>und hebt hervor, dass im Bestand außerhalb des Planungsgebiets nirgends die erforderlichen Breiten vorhanden seien, wodurch sich bereits vorgelagerte Engstellen ergeben.</p> <p>Es wird sich darauf verständigt, dass die Planung dahingehend angepasst wird, dass der Beckenumgang auf der Seite des Schwimmerbeckens um 20 cm verbreitert wird, um einen 3,0 m breiten Rettungsweg zu ermöglichen.</p> <p>Weiterhin wurde vereinbart, dass die derzeit geplante Höhe der Hecke von 1,20 m auf ca. 1,05 m reduziert wird, um eine mögliche Sichtbeeinträchtigung zu verhindern. Eine abschließende Festlegung der Heckenhöhe erfolgt nach der Pflanzung.</p>	Antec
3.B02	<p><b>Holzdeck im Bereich des Nichtschwimmerbeckens</b></p> <p>Herr Bleister erläutert den Vorschlag des Fördervereins (Visualisierung wurde vorgestellt), längs des Nichtschwimmerbeckens ein ca. 2 m zurückgesetztes Holzdeck zu errichten, auf dem Liegen und Tischelemente aufgestellt werden können. Dies sei der Wunsch vieler Eltern mit Kindern, die von dort aus den Nichtschwimmerbereich überblicken können.</p> <p>Herr Blau gibt mögliche Nutzungskonflikte zur Wasserfläche zu bedenken. Die weitere Diskussion wird zurückgestellt, da dieser Bereich nicht Gegenstand der derzeitigen Planungen und geförderten Maßnahmen ist. Es steht der Gemeinde Havixbeck frei, hierzu separate Entscheidungen zu treffen und die Finanzierung aus Eigenmitteln zu klären. Herr Blau wird gebeten, den vorgesehenen Bereich in den Planunterlagen als „potentielle Aufenthaltsfläche“ einzuskizzieren.</p> <p>Herr Blau gibt zu bedenken, dass sich der Liegenwiesenbereich verkleinert und empfiehlt, mit Fluchtstangen den Bereich vor weiteren Entscheidungen abzustecken, um einen räumlichen Eindruck für die tatsächlichen Platzverhältnisse zu erhalten.</p>	Info
4.B02	<p><b>„Chill-Bereich“ östlich des Schwimmerbeckens</b></p> <p>Herr Hömann schlägt für den Förderverein vor, im Ostbereich des Schwimmerbeckens statt der dort vorgesehenen 3 Bänke ein bodenebenes WPC-Deck mit einer umlaufenden Sitzbank und/oder Sitzsäcken als „Chill-Bereich“ für Jugendliche mit Sicht auf die Kletterwand zu errichten. Das Deck soll in der Breite der derzeitigen Hecke am Durchschreitebecken entsprechen.</p> <p>Das Badepersonal gibt zu bedenken, dass dieser Bereich ein Aktivitätsbereich mit hoher Fluktuation sei, der nicht zum Aufenthalt einlade und in direkter Sicht zur Badeaufsicht liege.</p> <p>Nach ausführlicher Diskussion des Für und Widere unter den Beiratsmitgliedern wird der Vorschlag zurückgezogen.</p>	Info
<b>Sprunganlage, Kletterwand, Sonstiges</b>		
5.B02	<p><b>Sprunganlage</b></p> <p>In Bezug auf die Sprunganlage besteht kein weiterer Diskussionsbedarf. Es besteht Einigkeit darin, den Sprungturm auf 3 m Absprunghöhe anzuheben. Die technischen Möglichkeiten sind nach Freilegung des Fundaments in der Ausführungsplanung zu konkretisieren.</p>	Info

6.B02	<p><b>Trinkwasserversorgung für Dusche</b></p> <p>Die Mitglieder des Beirats stimmen darin überein, dass der Duschplatz im Nordzugang mit Trinkwasser gespeist werden soll.</p>	Info
7.B02	<p><b>Trinkwasserspender</b></p> <p>Der Förderverein bittet darum, im Zusammenhang mit dem Anschluss des Duschplatzes auch die Möglichkeit für die spätere Aufstellung eines Trinkwasserspenders vorzusehen und diesen auch in den Plan einzuarbeiten.</p> <p>Der Trinkwasserspender könnte ggf. durch den Förderverein zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt werden.</p>	Antec
8.B02	<p><b>Kletterwand</b></p> <p>In Bezug auf die Kletterwand sprechen sich die Beteiligten für eine 6 m hohe Kletterwand des Systems WaterClimb aus. Hier steht der regionale Attraktionsaspekt im Mittelpunkt – die nächste Kletterwand befindet sich im 40 km entfernten Ochtrup.</p> <p>Diskutiert wurde über die Pflege und Reinigung des Systems (mögliche Folgekosten) sowie die Langlebigkeit. Hierzu soll das Büro Antec den Hersteller anfragen. In jedem Fall soll das Service-System mit Sicherungsgerät für vereinfachte Wartung angeschafft werden.</p>	Antec
9.B02	<p><b>Muster Bodenbeläge</b></p> <p>Herr Blau hat einige Muster von möglichen Bodenbelägen, WPC und Holz mitgebracht. Der Förderverein spricht sich aus Gründen der einfacheren Pflege für die Verwendung von WPC für die Holzdecks aus und hat eigene Muster dabei. Herr Blau erläutert, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Entscheidungen getroffen werden müssen, da entsprechende Ausschreibungen erst zum Frühjahr 2023 vorbereitet werden.</p>	Info
<b>Zusammenfassung, Fazit</b>		
10.B02	<p><b>Zusammenfassung Außengestaltung</b></p> <p>Herr Blau fasst nochmals zusammen, dass zusätzliche gestalterische Elemente, wie auch z.B. ein Fassaden- und Farbkonzept für bestehende Gebäude, nicht Bestandteil der aktuellen Planungen und geförderten Maßnahmen sind. Für ergänzende Maßnahmen müssen seitens der Gemeinde Havixbeck die entsprechenden Entscheidungen und Finanzierungsmöglichkeiten besprochen werden.</p>	Info
<b>Weiteres Vorgehen</b>		
11.B02	<p><b>Nächste Schritte</b></p> <p>Die nächste Beiratssitzung soll nach Ende der Badesaison im Herbst stattfinden.</p>	Info

aufgestellt: Antec, Stefan Rehfus

08.06.2021